

היתר מספר 75299 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

מפזרי יעד תעשיות אלומיניום בע"מ

הפלד 31, חולון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 4 מהדורה נובמבר 2015

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 512480237

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 75299

מפעל: מפזרי יעד תעשיות אלומיניום בע"מ

מצרכים: בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן

דגמים:

1. מדף עשן דינאמי. דרגת אטימות: CLASS I, דרגת דליפה:
2000fpm, לחץ 4" wg, להתקנה בכיוון אנכי
YSD1 TYPE A "36X"36 - טמפרטורה מקסימלית: 250°F
YSD1 TYPE B "24X"24 - טמפרטורה מקסימלית: 250°F
YSD1 TYPE C "24X"24 - טמפרטורה מקסימלית: 350°F
YSD1 TYPE C "24X"24 - טמפרטורה מקסימלית: 350°F
2. מדף עשן דינאמי. דרגת אטימות: CLASS I, דרגת דליפה:
2000fpm, לחץ: 4" wg, להתקנה בכיוון אנכי.
YSD1-M "72X"72 - טמפרטורה מקסימלית: 250°F



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 512480237

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701